令和8年8月分　矢吹町水道水質検査結果

採水年月日：令和8年8月6日
検査機関名：株式会社　新環境分析センター

	検査項目	基準値	上水道											上水道	
			五本松配水系							西部配水系				五本松配水池	
			浄水						原水	浄水		原水		浄水	
			五本松配水池	滝八幡地内	本郷町地内	大池地内	中畑南地内	中丸地内	赤沢第3水源	西部配水池	井戸尻地内	西部第1水源	西部第2水源	明新地内	天開地内
1	一般細菌	100／1mℓ以下	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0	0	－
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	検出しない	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
11	硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	1.3	－	0.02	0.02未満	0.03	0.24	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.08未満	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－
15	1、4ージオキサン	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
16	(シス及びトランス)ー1、2ージクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.004未満	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06未満	－	－	0.07	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.014	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.019	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003未満	－	－	0.007	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.004	－
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.03未満	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	－
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	7.6	－	5.8	4.7	6.5	4.7	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	7.3	－	1.5	1.3	1.7	4.8	－
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	53	－	20	16	22	27	－
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	140	－	100	89	110	51	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－
43	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－
44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	－
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	7.1	－	8.1	8.0	8.1	7.2	－
49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－
50	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
51	色度	5度以下	－	－	－	－	－	－	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－
52	濁度	2度以下	－	－	－	－	－	－	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－
その他	残留塩素濃度(mg/l)	0.1mg/l以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	嫌気性芽胞菌	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌数	―	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水
※ 浄水＝消毒が完了し家庭に供給されている水
定期9項目
原水＝39項目